





包头供电公司招标公告变更（终止）申请工作联系单

日期：

发件部门	生产技术部	发件人	亢晓飞	电话：04723652733
联系部门	物资供应处	收件人	刘阳	电话：04723652017
招标文件变更（终止）主题	2024应急技改：九原220kV变电站、全巴图110kV变电站10kV开关柜应急完善项目；兴胜220kV变电站10kV开关柜应急完善项目施工招标终止后变更。			
招标文件变更（终止）原因	因预算编制单位笔误，九原220kV变电站、全巴图110kV变电站10kV开关柜应急完善项目；兴胜220kV变电站10kV开关柜应急完善项目施工招标工作量清单及控制价中1处数字有误，申请终止后变更。			
招标文件变更（终止）内容	终止后变更：兴胜220kV变电站10kV开关柜应急完善项目中工作量清单和控制价，具体内容是变更接地母排数量。			
发件部门联系人		发件部门负责人意见		分管领导意见
收件部门联系人	刘阳	收件部门负责人意见	 2024.9.30	分管领导意见
备注				

联系单一式两份，发件部门、联系部门各持一份



包头供电公司采购委托书（职能部门）

申请部门（公章）

项目名称	九原 220kV 变电站、全巴图 110kV 变电站 10kV 开关柜应急完善项目；兴胜 220kV 变电站 10kV 开关柜应急完善项目			资金来源	自有资金		
申请部门	生产技术部			申请时间	2024 年 9 月		
项目报批方式	审批			项目审批单位	包头供电公司		
项目总投资	300.48 万元			建议采购方式	公开招标		
项目类别	设计	监理	施工	设备	材料	服务、咨询	其他
合同估算金额			53.9225 万元				
要求及说明	包头供电公司 2024 年应急技改工程（九原 220kV 变电站、全巴图 110kV 变电站 10kV 开关柜应急完善项目；兴胜 220kV 变电站 10kV 开关柜应急完善项目）即将进入实施阶段，为保证工程按期投产，现将工程施工需求计划委托招标。 要求：1、完成时间：尽快完成监理开标、评标工作，施工服务期限至 2025 年 12 月 31 日； 2、完成施工招标文件编制； 3、中标单位负责上述工程施工工作。						
附件目录	1、需求申请明细表； 2、批复文件； 3、工程概算书、工程量清单、控制价。						
申请人				申请部门负责人			
分管领导				总经理审批			
接收人							

注：1.项目报批方式填写审批、核准、备案或集团公司审核；

2.附件目录栏填写需求计划其他资料名称。

3.合同估算金额在 100 万元及以上的需总经理审批。

附表7:

包头供电公司工程服务类需求申请明细表



预计开工时间: 2024年10月10日

预计竣工时间: 2025年12月31日

申请单位: 生产技术部

填表日期: 2024年9月9日

序号	单位名称	项目类别	项目名称	服务类型	批准文号	数量	概算总价 (万元)	预计完成时间	备注
1	生产技术部	2024年生产 应急技改	九原220kV变电站、全 巴图110kV变电站10kV 开关柜应急完善项目	工程施工	内电生【2024】 99号	1	30.5188	2025年12月31日	
2	生产技术部	2024年生产 应急技改	兴胜220kV变电站10kV 开关柜应急完善项目	工程施工	内电生【2024】 99号	1	23.4037	2025年12月31日	
			合计				53.9225		

批准:

审核:

编制: